

USTALENIE TYPU WYROBU

MLTB-1009-2013-I




dla wstępnych badań typu (ITT) zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1:2010
Załącznik do raportów z badań. Opinia na temat wyników badań.




Notified body NB 2189

Zleceniodawca: **Stolarstwo Import-Export
DUDEK H & H Sp. j.**
ul. Opolska 48, 46-045 Kotórz Mały

Wyrób: okno i drzwi balkonowe wykonane z kształtowników drewnianych sosnowych z okładzinami aluminiowymi systemu
SYSTEM DREWNIANO ALUMINIOWY EURO 78
Wyniki badań zawarte są w raportach z badań zarejestrowanych w zleceniu pod nr:
MLTB-1009-2013



Metody badawcze: Przepuszczalność powietrza PN-EN 1026 Wodoszczelność PN-EN 1027 Odporność na obciążenie wiatrem PN-EN 12211 Nośność urządzeń zabezpieczających PN-EN 14609 Przenikalność cieplna PN-EN ISO 10077-1 Izolacyjność akustyczna PN-EN 14351-1+A1 Załącznik B

Normy Klasyfikacyjne:	PN-EN 12207:2001	PN-EN 12208:2001	PN-EN 12210:2001	Wartość progowa	PN-EN 14351-1 + A1:2010		
Typ wyrobu (B x H mm)	 1800 x 2600	4	7A	C3	350 N	Wymiar referencyjny 1480 x 1230 Uf = 1.2 W/m ² K Ug = 0.7 W/m ² K Ψg = 0.034 W/mK	IGU 34(-1; -5) dB Powierzchnia [m ²] do ≤ 2.7 35(-1; -5) dB
	 1000 x 2600	4	4A	C4	350 N	0.97 W/m ² K	od 2.7 do ≤ 3.6 34(-1; -5) dB
	 1400 x 1401	4	9A	C5			od 3.6 do ≤ 4.6 33(-1; -5) dB powyżej 4.6 32(-1; -5) dB Rw(C;Ctr)dB
Uwagi: okucia obwiedniowe Roto: Roto Standard							

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej

- 1) ustalenia typu wyrobu dokonał *kier. lab. Adam Mścichowski*
- 2) wykonawcy badań *st. technik Adam Domański, technik Marek Łoziński*

02-09-2013, Wałbrzych

Termin badania kontrolnego: 02-09-2014

Zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010 pkt. 7.5 Stały nadzór i akceptacja FPC (ZKP) producent powinien wykonywać ocenę ZKP wraz z badaniami bieżącymi i badaniem kontrolnym wyrobu nie rzadziej niż raz w roku. Wykonywane kontrole zgodnie z planem badań potwierdzają te same właściwości dla produkowanych wyrobów co wyroby poddane badaniom ITT. Powyższa Klasyfikacja Właściwości traci swoją ważność w przypadku zmiany technologii produkcji lub komponentów używanych do produkcji gotowych wyrobów.



Mobilne Laboratorium Techniki
Budowlanej Sp. z o.o.
NIP PL 8862868350
REGON 020573602
KRS 0000461727

58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2
tel.: +48 74 840 14 63, fax: + 48 74 661 41 40
http://www.badaniaokien.pl
e-mail: biuro@badaniaokien.pl

Notyfikowana jednostka
(notified body) NB 2189