

USTALENIE TYPU WYROBU

MLTB-958-2013-I



dla badań wstępnych typu (ITT) zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1:2010
Załącznik do raportów z badań. Opinia na temat wyników badań.

Notified body NB 2189

Zleceniodawca: **Stolarstwo Import-Export
DUDEK H & H Sp. j.**
ul. Opolska 48, 46-045 Kotórz Mały

Wyrób: okno dwudzielne jednoskrzydłowe wykonane z kształowników drewnianych sosnowych z okładzinami aluminiowymi
System 88 drewniano-aluminiowy
Wyniki badań zawarte są w raportach z badań zarejestrowanych w zleceniu pod nr: MLTB-958-2013




Metody badawcze:

Przepuszczalność powietrza
PN-EN 1026

Wodoszczelność
PN-EN 1027

Odporność na obciążenie
wiatrem
PN-EN 12211

Nośność urządzeń
zabezpieczających
PN-EN 14609

Normy Klasyfikacyjne:		PN-EN 12207:2001	PN-EN 12208:2001	PN-EN 12210:2001	Wartość progowa
Typ wyrobu (B x H mm)		4	E1050	C5	350 N
	2070 x 1772				
Uwagi: okucia obwiedniowe: Siegenia-Aubi Tilt First.					

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej

- 1) ustalenia typu wyrobu dokonał kierownik laboratorium *Adam Mścichowski*
- 2) wykonawcy badań: st. technik Adam Domański, technik Marek Łoziński

06-09-2013, Wałbrzych

Termin badania kontrolnego: 01-08-2014

Zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010 pkt. 7.5 Stały nadzór i akceptacja FPC (ZKP) producent powinien wykonywać ocenę ZKP wraz z badaniami bieżącymi i badaniem kontrolnym wyrobu nie rzadziej niż raz w roku. Wykonywane kontrole zgodnie z planem badań potwierdzają te same właściwości dla produkowanych wyrobów co wyroby poddane badaniom ITT. Powyższa Klasyfikacja Właściwości traci swoją ważność w przypadku zmiany technologii produkcji lub komponentów używanych do produkcji gotowych wyrobów.



Mobilne Laboratorium Techniki
Budowlanej Sp. z o.o.
NIP PL 8862868350
REGON 020573602
KRS 0000461727

58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2
tel.: +48 74 840 14 63, fax: + 48 74 661 41 40
http://www.badaniaokien.pl
e-mail: biuro@badaniaokien.pl

Notyfikowana jednostka
(notified body) NB 2189