

Ustalenie typu wyrobu

Nr B/MLTB-996-2013-1/4




dla wstępnych badań typu (ITT) zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1:2010
Załącznik do raportów z badań. Opinia na temat wyników badań.

Notified body NB 2189

Zleceniodawca: **Stolarstwo Import-Export
DUDEK H & H Sp. j.**
ul. Opolska 48, 46-045 Kotórz Mały

Wyrób: drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe z oszkleniem bocznym i nadświetłem (1,59 x 2,47m)
wykonane z kształtowników drewnianych sosnowych systemu
Drzwi zewnętrzne bezprzylgowe
Wyniki badań zawarte są w raportach z badań zarejestrowanych w zleceniu pod nr:
MLTB-996-2013



Metody badawcze:

Przenikalność cieplna
PN-EN ISO 10077-1

Normy Klasyfikacyjne:		PN-EN 14351-1 + A1:2010
Typ wyrobu (B x H mm)		Wymiar referencyjny 1590 x 2470
		Ud 0.78 W/m ² K
Uwagi: Szyby zespolone: pakiet 44.1/18/4/18/4mm, ramka dystansowa aluminiowa, Ug=0.5 W/m ² K.		

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej

Badania wykonał: *st. tech. Adam Domański, kier. lab. Adam Mścichowski*
Ustalenie typu wykonał: *kier. lab. Adam Mścichowski*

27-08-2013, Wałbrzych

Termin badania kontrolnego: --0

Zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010 pkt. 7.5 Stały nadzór i akceptacja FPC (ZKP) producent powinien wykonywać ocenę ZKP wraz z badaniami bieżącymi i badaniem kontrolnym wyrobu nie rzadziej niż raz w roku. Wykonywane kontrole zgodnie z planem badań potwierdzają te same właściwości dla produkowanych wyrobów co wyroby poddane badaniom ITT. Powyższa Klasyfikacja Właściwości traci swoją ważność w przypadku zmiany technologii produkcji lub komponentów używanych do produkcji gotowych wyrobów.



Mobilne Laboratorium Techniki
Budowlanej Sp. z o.o.
NIP PL 8862868350
REGON 020573602
KRS 0000461727

58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2
tel.: +48 74 840 14 63, fax: + 48 74 661 41 40
<http://www.badaniaokien.pl>
e-mail: biuro@badaniaokien.pl

Notyfikowana jednostka
(notified body) NB 2189